

2015-2-26 - 3 פ'פ' סכך + מאמר + סכך
 יז +



משרד הכלכלה



אדר תשע"ה
 25 פברואר 2015
 סימוכין 31290-0-540-2015

דחוף

לכבוד
 מר יוסי טמלר
 איגוד לשכות המסחר
 בית לשכות המסחר
 רח' החשמונאים 84
 ת.ד. 20027
 תל-אביב, 61200
 פקסי: 03-6240069
 א.ג.נ.

הנדון: אישור דחיית כניסה לתוקף של ת"י 1220 חלק 3

הנני להודיעכם כי שר הכלכלה התבקש על ידי וועדת התקינה המרכזית לתיקני חשמל במכון התקנים ועל ידי התאחדות התעשיינים בישראל לאשר דחיית כניסה לתוקף של אכרזת התקן הרשמי ת"י 1220 חלק 3- מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (2014), אשר אמור להיכנס לתוקפו ביום 10.03.2014, ובתנאים כלהלן:
 ת"י 1220 חלק 3 (מהדורה 2014) יכנס לתוקף ביום 10.03.2015, אולם סעיף 8.2 לעניין התקנת גלאים בלוחות חשמל ונספח א' שבת"י 1220 חלק 3 (מהדורה 2014) יכנסו לתוקף כעבור 18 חודשים מתאריך הנ"ל.
 במשך 18 חודשים כאמור יחול סעיף 7.2 שבת"י 1220 חלק 3 מהדורה 2008 רק מהפסקה השלישית שמתחילה במילים " בכל אתר שמתקנים בו מערכת גילוי אש" עד סוף הפסקה השישית שמסתיימת במילים " מבלי לפתוח את הלוח".
 הדחייה המוצעת והשינוי המוצע נדרשים כי על פי עמדת משרד התשתיות ביישום התקן החדש, כפי שמפורט לעיל, קיימת סכנת חיים למתפעל לוח החשמל בגין התחשמלות. בהתאם לכך אבקשכם להודיע לנו באם יש באמור לעיל כדי לגרום נזק/פגיעה מכל סוג. אבקשכם להמציא לי בכתב את עמדתכם והערותיכם, במידה שישנן כאלה לגבי הדחייה והשינוי המוצע כאמור עד ליום 4.03.2015.
 במידה ויש לכם הערות לעניין ההיבט הכלכלי בהקשר לדחייה והשינוי המוצע, אבקשכם לציין עד לאותו מועד.
 לאחר המועד האמור, אם לא תתקבל תגובתכם, אנו נראה בזאת כהסכמתכם לדחייה ולשינוי המוצע בשל הדחיפות הנדרשת כפי שמפורט לעיל.
 לכל שאלה נוספת או הבהרה בנושא ניתן לפנות למר גרגורי גרוזמן במינהל התקינה בטל' 03-7347497, 03-7347500.

בכבוד רב
 איגוד דוסקלוביץ
 הממונה על התקינה

העתק: מנכל משרד הכלכלה

משרד הכלכלה
 דרך מנחם בגין 86, תל אביב 67138
 טלפון: 03-7347500 | פקס: 03-7347641
 מייל: tkina@economy.gov.il אתר אינטרנט: www.economy.gov.il/tkina