

כא אייר תשע"ג

07/05/2013

43-13-0603

תפוצת יבואני מנועים

א.ג.ג.

הנדון : עדכון הדרישה לרמת הנצילות של מנועים – דרישה לרמת נצילות IE3

ת"י 60034 חלק 30 מאוקטובר 2012 – "מכוונות חשמל מסתובבות : רמות נצילות של מנועי השראה תלת מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE) – שפורסם ברשומות בתאריך – 4.12.2012, מגדיר את רמת הנצילות המינימאלית הנדרשת ממנועים עליהם חל התקן.

על פי האמור בסעיף 5.4 שם :

עד שנה מיום פרסום התקן ברשומות, תקפה הדרישה שלהלן :

נצילות המנוע לא תקטן מרמה IE2 כמפורט ב – Table 5.

החל מתום השנה ואילך :

נצילות מנוע לא תקטן מרמה IE3 כמפורט ב – Table 7.

מכיוון שכך,

מדור נצילות אנרגטית בבאר שבע ימשיך בבדיקות התאמה לרמה IE2 עד לתאריך הקובע - 4.12.2013.

מנועים ממשלוחים שיגיעו החל מתאריך זה ואילך, יידרשו להתאים לדרישה החדשה לנצילות אנרגטית (IE3) ובהתאם לדרישה זו ייבדקו ויאושרו.

נא היערכותכם בהתאם.

בברכה,


ניסים קבלו

ראש מדור נצילות אנרגטית

המעבדה לחשמל

מכון התקנים הישראלי

טל': 073-2154781-3



העתקים :

דוד רודיק – מנהל תחום (הנדסה, רישוי ותקינה), אגף שימור אנרגיה, משרד האנרגיה והמים
יוסף טמלר – ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר
שוקי קפלן – סגן מנהל אגף תעשייה לשרות, מתי"י
נחום הנדלסמן – מנהל המעבדה לחשמל, מתי"י
עוזי אלוף – ראש ענף תעשייה, המעבדה לחשמל, מתי"י