



<p>מספר הנת"מ: 1-5438 חלק 27 תאריך אישור: 21.05.14 עמ' 1 מתוך 3 עמודים</p>	<p>כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו חמצני</p>	<p>תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים</p>
--	---	--

1. תחום

מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן, המייצר פחמן דו חמצני (להלן - המוצר) והמעוניין לקבל היתר לסמן את המוצר בתו תקן חייב לעמוד בהם.

2. תנאים כלליים

נוסף לתנאים מיוחדים אלה על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, המפורטים במסמך ת"ת 1.

3. התאמה לתקן

היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהמוצר המיוצר על ידו יתאים לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 5438 חלק 27 או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.

3.1 משפחה תוגדר כדגמים המיוצרים באותו אתר יצור ובאותם תהליכי יצור הנבדלים זה מזה בצורת השיווק.

3.2 דגם יוגדר כמוצר המיוצר באותו אתר יצור ובאותם תהליכי יצור ומשווק באותה צורה.

4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 1) יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 בדיקות מלאות – בדיקות לפי כל סעיפי התקן.

בדיקות מלאות יבוצעו במסגרת ברורים מוקדמים, עם כל שינוי בתכן, וכן אחת ל-4 שנים.

4.2 בדיקות חלקיות – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:

הערות	תדירות	פירוט המוצר הנבדק:	סעיפי התקן
בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה יבוצעו 2 בדיקות חלקיות.	3 בשנה	דגם מייצג משפחה	סעיף 3- דרישות

נספח ב' להסכם	מכון התקנים הישראלי	נת"מ חדש
---------------	---------------------	----------



<p>מספר הנת"מ: 1-5438 חלק 27 תאריך אישור: 21.05.14 עמ' 2 מתוך 3 עמודים</p>	<p>כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו חמצני</p>	<p>תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים</p>
--	--	---

4.3 מבדקים

4.3.1 בחינות תהליך - מבדק במפעל לצורך בחינת תהליכי הייצור ובחינת המוצרים יערכו כל 3 חודשים.

4.3.2 מבדקי איכות - מבדקי מערכת האיכות לפי נוהל מת"י 005 יבוצעו כל 6 חודשים.

4.4 בדיקות ומבדקים נוספים

חלו שינויים במוצר, נתגלו ליקויים במערכת, או נתגלו חריגות אחרות מהתנאים למתן ההיתר, כאמור לפי סעיף 5 ו-6 של ת"ת 1, יטופל הנושא לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

4.5 הקלות

4.5.1 ליצרנים בעלי התעדה לת"י ISO 9001, שבמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי האיכות ובחינות התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים חמורים או קריטיים - יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

מספר אחרי ההקלות	מספר לפני ההקלות	דגם	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	3 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקה חלקית	א.1
1 בשנה	2 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקות חלקיות בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה	א.2
כל 6 חודשים	כל 3 חודשים	-	4.3	בחינות תהליך	ב.

4.5.2 ליצרן ותיק שבמשך 3 שנים אחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים חמורים או קריטיים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

מספר אחרי ההקלות	מספר לפני ההקלות	דגם	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	3 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקה חלקית	א.1
1 בשנה	2 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקות חלקיות בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה	א.2
כל 6 חודשים	כל 3 חודשים	-	4.3	בחינות תהליך	ב.

נספח ב' להסכם	מכון התקנים הישראלי	נת"מ חדש
---------------	---------------------	----------

