



-בלמ"ס-

08 אוקטובר 2018
כ"ט תשרי תשע"ט

החלטות וועדת מומחים מורחבת בבטיחות אש - דיון מס' 1 מיום 15.8.18

חברי הוועדה נוכחים:	טפסר, חיים תמס - יו"ר וחבר הוועדה טפסר/מ, יצחק שמעוני, רמ"ח חקיקה ותקינה - חבר ומ"מ יו"ר הוועדה טפסר/מ, עמית גולדמן, רמ"ח דן - חבר טפסר/מ, אלי שרביט, רמ"ח חוף - חבר טפסר/מ, ברוך יונה, רמ"ח ירושלים - חבר להב, שרה ארייך, רמ"ד הגנה מאש ומכוני בקרה-חברה/רכזת הפורום
חברי ועדה נציגי ציבור נוכחים:	מהנדס שמואל נתנאל-חבר מהנדס יואב אלדאג-חבר אדריכל אורי זרובבל-חבר
משתתפים מוזמנים נוכחים	רשף, יורי נוביצקי - רמ"ד אזורים כפריים ותשתיות מהנדס ג'קי פרידמן - משקיף. הגיע לקראת סוף התכנסות הוועדה.
חברי ועדה שנעדרו	טפסר/מ, ראובן בר אל, רמ"ח מרכז - חבר טפסר/מ, אוסקר פוקס, רמ"ח צפון - חבר רשף, חיים בר, מ"מ רמ"ח דרום-חבר רב טפסר בדימוס מערבי יועץ בטיחות אש
רשם:	להב, שרה ארייך, רמ"ד הגנה מאש ומכוני בקרה-חברה/רכזת הפורום

מס' סידורי	נושא	סיכומים/החלטות
1	תקן ישראלי 1220 חלק 3 - ניתוק אוטומטי ללוחות חשמל.	הבהרה: למרות האמור בתקן רשימת שימושים שהם תומכי חיים לא יהיו בהם ניתוק אוטומטי כדלהלן: בתי חולים, בתי אבות, סיעודי, בתי סוהר.
2	מתבקשת הבהרה לגבי הצורך בגנרטור חרום למשאבות הגברת לחץ בבניינים גבוהים.	הצורך בגנרטור יכול שיהיה בשני מקרים: א. מתוקף חוק התכנון והבניה (אין דרישה לגנרטור בבניין מגורים גבוה). ב. מתוקף תכנון שהינו באחריות המתכנן.
3	מסמך "קניון וניהול" מתאריך 26 למרץ 2017	הנושא נדון במסמך "קניון וניהול". במקרים בהם יש עסק סרבן, כחלק משת"פ של הנהלת הקניון, תערך ביקורת בנפרד לאותו עסק, והוא יבחן בנפרד לכל האישורים הנדרשים. במידה ונדרש לצו סגירה, יוצא לו צו סגירה.
4	מסמך הנחיה "שימוש בתעשייה ובמחסנים בפנלים מבודדים" מתאריך 12 לאוגוסט 2013 סימוכין: 05619113	בהתייחס למסמך הפחתת הרגולציה של הנציב מתאריך 22 לאוגוסט 2017 להלן הבהרה למבנים העשויים מפנל מבודד: א. בחישוב כמות מטען האש יש לקחת בחשבון את מטען האש של כלל הקירות החיצוניים (ללא תקרה), ובמידה



נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש

<p>ומטען האש קטן מ-10 ק"ג עץ/למ"ר – ניתן ליישם את דרישת החלטת הרגולציה ממכתב הנציב.</p> <p>ב. במבנים שבהם רק הגג עשוי מפנל מבודד לא יחולו עליו דרישות מסמך "שימוש תעשייה ומחסנים בפנלים מבודדים מתאריך 12.8.13, וסידורי הבטיחות יהיו בהתאם לשימוש.</p>		
<p>"מתחמים"- הגדרה: "שטח מוגדר שמתאפיין בפעילות מסוימת מוגדרת מראש עם בעלים אחד משותף, עם מספר מבנים בתוכו בעלי אופי פעילות שונה (משרדים, מלאכה, כיתות לימוד וכו')".</p> <p>מתחם יכול להיות אחת מאלה: קניון, בית חולים, אוניברסיטה, מכון ויצמן, קיבוץ, מושב שיתופי, וכו'.</p>	<p>מערכת שלהבת – לא ברורה ההגדרה של מתחם</p>	<p>5</p>
<p>במידה וקיים מבנה של יותר מ-2000 מ"ר (נדרש לספרינקלרים כתוצאה מכך) – **כאשר יש בו עסקים המופרדים כאגף אש נפרד ויציאה ישירות אל החוץ, לא נדרשת מערכת ספרינקלרים במידה ולא נדרשו למערכת זו בתנאים להיתר).</p> <p>(מוחרגים למקרה זה: מבנים מסוג ביג, פאוור סנטר ודומיהם)</p>	<p>הפרדות אש בין עסקים</p>	<p>6</p>