



27 פברואר 2020
ב' אדר תש"פ

הודעה לציבור

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בתיאום עם משרד הבריאות
מיידע את ציבור הצרכנים, היצרנים והיבואנים בעניין יישום דרישת התקן 5452
לתכולת עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, כלהלן:

בדצמבר 2016 פורסמה ברשומות הודעה על עדכון התקן הישראלי 5452 - "בדיקת מוצרים הבאים
במגע עם מי שתייה". בתקן נקבעה דרישה להגבלת תכולת העופרת במוצרים מתכתיים ובמוצרי
פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה, כלהלן:

התכולה המרבית של עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25% [משקלי].
לעניין מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה, מיושמת הדרישה החל מתאריך 1 במרץ 2018.
לעניין מוצרים מתכתיים הבאים במגע עם מי שתייה, מועד הכניסה לתוקף הוא 1 במרץ 2020.

בעניין ברזי מים בחלות התקנים הרשמיים (ת"י 1317, ת"י 1347), בתיאום עם משרד הבריאות
ובהתאם לפטור חלקי שניתן על ידי השר, נקבעו מועדי כניסה לתוקף של הדרישה להגבלת תכולת
העופרת במוצרים מתכתיים, כמפורט להלן:

- א. **ברזים למטבחים** – הדרישה בתוקף החל מיום 1 למרץ 2020.
- ב. **ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים** – הדרישה תחול החל מיום 1 ליולי 2020
(הערה: נבחנת אפשרות להאריך מועד זה לעניין מכירת מלאים בלבד).
- ג. **יתר הברזים** ("אינטרפּוֹץ" – ברזי שסתום לאמבטיות ולמקלחות, סוללות לאמבטיה, ברזי ערבוב
עם תרמוסטט, ברזים למים מדודים, ברזים המיועדים למכונת כביסה, ברז למיכלי הדחה) –
פטורים מהחובה לעמוד בדרישה זאת.

יובהר, כי האמור כאן הוא כללי בלבד ויש לפעול על פי הפירוט המלא המופיע בתקינה הרשמית^[1]
ובפטור שניתן בנושא^[2].

^[1] ראו תקנים בקישור לאתר מכון התקנים <https://ibr.sii.org.il/ibr/#/>.

^[2] ראו צו התקנים (פטור מדרישות תקנים רשמיים) בקובץ התקנות מס' 8362 מיום 26 בפברואר 2020.
עמוד 1 מתוך 2

משרד הכלכלה והתעשייה

בניין ג'נרי 1, רחוב בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים 9103101

טלפון: 02-6662295 | פקס: 02-6662943

מייל: tkina@economy.gov.il אתר אינטרנט: www.economy.gov.il/tkina



משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל תקינה



הממונה על התקינה מבקש להסב תשומת לב הציבור, כי הפטור הזמני שניתן מדרישה לתכולה מקסימלית של עופרת, עד ליום 30 ביוני 2020, הוא רק לברזים המיועדים לחדרי אמבטיה ולברזים לנטילת ידיים, לכן מומלץ לא להשתמש בברזים אלה כברזים המיועדים למי שתיה.

על מנת לסייע בהבחנת הברזים המיועדים לחדרי אמבטיה ולנטילת ידיים, אליהם מתייחס הפטור הזמני, מומלץ לבחון בעת הרכישה את ייעודו של הברז (בדרך כלל אלה ברזים שאינם נשלפים ואינם בעלי פיה ארוכה).

בעניין אבזרי מים נוספים, שאינם בחלות תקינה רשמית, על אף שהם באים במגע עם מים, הוראות והנחיות יינתנו ע"י משרד הבריאות.

יודגש, הדרישה להגבלת תכולת העופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, נועדה להגן ולשמור על בריאות הציבור. דרישה זאת תואמת למדיניות משרד הבריאות ולרגולציה הקיימת בעולם.

יעקב וכטל

הממונה על התקינה

משרד הכלכלה והתעשייה

עמוד 2 מתוך 2

משרד הכלכלה והתעשייה

בניין ג'נרי 1, רחוב בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים 9103101

טלפון: 02-6662295 | פקס: 02-6662943

מייל: tkina@economy.gov.il אתר אינטרנט: www.economy.gov.il/tkina